SKLADBY VNITŘNÍCH PODLAH

B1	- epoxidová stěrka protiskluzná včetně dvou penetračních nátěrů a pečetícího laku – nátěr DISBOPOX 447	tl. 5 mm
	- betonová mazanina z betonu C25/30 XC1 (hlazená) vyztužená sítěmi z hladkých drátů s oky 4/150 x 4/150 mm	tl. 90 mm
	- PE fólie s přelepenými spoji	tl. 0 mm
	- desky z pěnového polystyrénu EPS 200 S Stabil (ve dvou vrstvách 40+40mm)	tl. 80 mm
	- 2x asfaltový penetrační nátěr + + 1x hydroizol. asfaltové pásy Glastek 40 Special Mineral	tl. 5 mm

---

celkem tl. 180 mm

- železobetonová monolitická konstrukce nádrží

B2	- epoxidová stěrka protiskluzná do agresivního prostředí včetně dvou penetračních nátěrů a pečetícího laku - nátěr DISBOPOX 447	tl. 5 mm
	- betonová mazanina z betonu C25/30 XC1 (hlazená) vyztužená sítěmi z hladkých drátů s oky 4/150 x 4/150 mm	tl. 60 - 90 mm
	- PE fólie s přelepenými spoji	tl. 0 mm
	- desky z pěnového polystyrénu EPS 200 S Stabil (ve dvou vrstvách 40+40mm)	tl. 80 mm
	- 2x asfaltový penetrační nátěr + + 1x hydroizol. asfaltové pásy Glastek 40 Special Mineral	tl. 5 mm

---

celkem tl. 150 - 180 mm

- podkladní deska z betonu C20/25 XC2 vyztužená ocelovými sítěmi z hladkých drátů s oky 6/100 x 6/100 s krytím 30 mm tl. 150 mm

DS - ocelové stupně kruhového schodiště

POZNÁMKA:

Epoxidové stěrky budou provedeny včetně soklů na stěnách výšky 100 mm s požlábky.

VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ

M - malba klihová
MF - malba klihová s fungicidní přísadou (např. Lastanox)
MN - omyvatelná malba klihová

N - omyvatelný nátěr – vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr na bázi pryskyřice – DISBOPOX 447 ,v. = 2025 mm

POZNÁMKA:
Sádrokartonové desky nutno před malbou napenetrovat.

SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

S1	- střešní krytina předzvětralý titanzinkový plech	tl. 0,7 mm
	- dřevěné bednění – dřevěná prkna	tl. 25 mm
	- vzduchová mezera mezi krokvemi profilu 140x250 mm	tl. 70 mm
	- fólie Tyvek Dry napnutá mezi krokve	tl. 0 mm
	- tepelná izolace z desek Orsil Orstrop 18 mezi krokvemi profilu 140x250 mm	tl. 180 mm
	- parozábrana Dape typ AB zespod krokví	tl. 0 mm
	- tepelná izolace z desek Orsil Orstrop 6 pod krokvemi profilu 140x250 mm	tl. 60 mm
	- vzduchová mezera mezi CD profily sádrokartonového podhledu	tl. 27,5 mm
	- sádrokartonové deseky Knauf White a Green na CD profilech + přímých závěsech	tl. 12.5 mm
	celkem	tl. 376 mm

S2	- střešní krytina předzvětralý titanzinkový plech	tl. 0,7 mm
	- dřevěné bednění – dřevěná prkna	tl. 25 mm
	- vzduchová mezera mezi krokvemi profilu 140x250 mm	tl. 70 mm
	- fólie Tyvek Dry napnutá mezi krokve	tl. 0 mm
	- tepelná izolace z desek Orsil Orstrop 18 mezi krokvemi profilu 140x250 mm	tl. 180 mm
	- parozábrana Dape typ AB zespod krokví	tl. 0 mm
	- tepelná izolace z desek Orsil Orstrop 6 pod krokvemi profilu 140x250 mm	tl. 60 mm
	celkem	tl. 336 mm

S3 - skleněná markýza z bezpečnostního tvrzeného skla čirého – tl. 2x10mm, uložená na gumových podložkách