VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLAST.HMOT - do pískového lože



POZNÁMKA :

B - šířka výkopu (šířka ve vrchlíku trubky) :
do DN200 - min.70cm (+10cm příložné pažení)
do DN250 - min.75cm (+10cm příložné pažení)
do DN300 - min.82cm (+10cm příložné pažení)

α - úhel uložení potrubí (větší jak 90°)

→ směry hutnění zeminy

L = 10cm + 0,1 vnějšího průměru trubky v cm

- ve skalnatém a kamenitém podloží L=min.150mm
- rýhu pažit dle potřeby příložným pažením
- zpevněné konstrukce provádět až po konzolidaci zásypu nebo tento hutnit
- po ukončení tlak.zkoušky se provede zásyp potrubí (účinná vrstva) s následujícím zhutněním zeminy po stranách trubky a dále krycí obsyp do min.výšky 30cm nad horní okraj trubky
- hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly nehutnit nad vrcholem trubky
- nutno dodržet min.stupeň hutnění : pro nesoudržné zeminy Dpr = 95%
  pro soudržné zeminy Dpr = 92%
- pro účinnou vrstvu použít písek nebo zeminu bez ostrohranných částic :
  pro trubky do DN200 o zrnitosti max.20mm
  pro trubky od DN250 o zrnitosti max.30mm

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
F1. STAVEBNÍ OBJEKTY

LEGENDA:

1 PLASTOVÁ TROUBA
2 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ (při hloubce výkopu nad 1m)
3 KO - KRYCÍ OBSYP (písek, skalní prach, prosívka)
4 BO - BOČNÍ OBSYP (písek, skalní prach, prosívka)
5 L - LOŽE TRUBKY (písek, skalní prach, prosívka)
6 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ - FeZn prům.6mm NEBO CY 4mm
7 ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU ZEMINOU
8 ŠTĚRKODRŤ
9 KONSTRUKCE VOZOVKY

Schválil/Datum

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	*Soubor:*	C/Hluboke
Zodpovědný projektant:	Ing.Jana Žeravíková	*Plot file:*	
Vypracoval:	Ing.Jindřich Wolf	*Formát:*	2 A4
Kontroloval, schválil:	Ing.Jan Gallus	*Datum:*	květen 2010
Investor:	**Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic**	*Zakázkové číslo:*	1404
		Stupeň dokumentace:	DSP
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC		**Paré**
		Měřítko	1:25
PŘÍLOHA:	**VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PLAST**	*Číslo výkresu*	**1.**
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.