

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
JYTY 2Dx1,0	1

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 3x1,5	1
JYTY 4Dx1,0	1
JYTY 2Dx1,0	1

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
JYTY 2Dx1,0	2
CYKY–O 5x1,5	1
CYKY–J 7x1,5	2

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 3x1,5	1
JYTY 4Dx1,0	1

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 3x1,5	6
JYTY 4Dx1,0	2
JYTY 2Dx1,0	5

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 3x1,5	1
JYTY 4Dx1,0	1

F. DOKUMENTACE STAVBY
F2. PROVOZNÍ SOUBORY

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Schválil/Datum

LEGENDA ZAŘÍZENÍ MAR :

- F SNÍMAČ MĚŘENÍ PRŮTOKU
- L SNÍMAČ MĚŘENÍ HLADINY
- P SNÍMAČ MĚŘENÍ TLAKU
- Q SNÍMAČ MĚŘENÍ KONCENTRACE ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU
- T SNÍMAČ MĚŘENÍ TEPLOTY

LEGENDA :

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 125/100

KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 62/50

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S
2 24V DC PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM

DOPLŇKOVÁ : POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : POLOHOU, KRYTY

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	*Soubor:*	D:\Akce\ČOV HLUBOKÉ
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Šulc	*Plot file:*	
Vypracoval:	Ing. Radek Cabal	*Formát:*	2 A4
Kontroloval, schválil:	Ing. Jan Gallus	*Datum:*	KVĚTEN 2010
Investor:	Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic	*Zakázkové číslo:*	1009
		Stupeň dokumentace:	DSP
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC		*Paré*
OBJEKT:	PS11 - MĚŘENÍ A REGULACE		*Měřítko* 1:100
PŘÍLOHA:	DISPOZICE TECHNOLOGIE	*Číslo výkresu*	11.5
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.