

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	1
CYKY–J 12x1,5	1
CYKY–J 4x2,5	1

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	1
CYKY–J 4x1,5	4
CYKY–J 7x1,5	3
CYKY–J 12x1,5	1
CYKY–J 3x1,5	1
CYKY–J 19x1,5	2

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	3
CYKY–J 4x1,5	2
CYKY–J 7x1,5	1
CYKY–J 5x2,5	2
CYKY–J 19x1,5	2
CYKY–J 4x2,5	3
CYKY–J 3x1,5	3
CYKY–J 24x1,5	1

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 3x1,5	1
CYKY–J 4x1,5	6
CYKY–J 7x1,5	4
CYKY–J 19x1,5	4
CYKY–J 4x2,5	2
CYKY–J 4x4	4

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	1
CYKY–J 12x1,5	1
CYKY–J 4x2,5	1

F. DOKUMENTACE STAVBY
F2. PROVOZNÍ SOUBORY

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Schválil/Datum

LEGENDA :
KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 250/100 S PŘEPÁŽKOU
KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 125/100 S PŘEPÁŽKOU
KABELOVÁ TRASA 3-3 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 62/50

MS1 : DEBLOKAČNÍ SKŘÍŇ

01M1 / 2,0 SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ : POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : POLOHOU, KRYTY

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	D:/Akce/ČOV HLUBOKE
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Šulc	Plot file:	
Vypracoval:	Ing. Radek Cabal	Formát:	2 A4
Kontroloval, schválil:	Ing. Jan Gallus	Datum:	KVĚTEN 2010
Investor:	Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic	Zakázkové číslo:	1009
		Stupeň dokumentace:	DSP
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC	Paré	
OBJEKT:	PS10 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU	Měřítko	1:100
PŘÍLOHA:	DISPOZICE TECHNOLOGIE	Číslo výkresu	10.4
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.